

Ausschreibungstext

Leitsystem– Leitstreifen (Rippenplatte 30/30)

Trapezform Plattenbelag ZTV Pflaster-StB aus Rippenplatten zur taktilen und optischen Orientierung gemäß DIN 32984 aus Beton wie DIN EN 1339, mit Rippenabstand 50 mm (20 mm, 14 mm), Rillental 35mm, 4mm Rillentiefe, Unterkante Rippe niveaugleich bzw. talbündig zur angrenzenden Oberflächenbefestigung verlegen, vom AN zu liefern,

Maße:

L/B/H 30/30/8 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Oberseite Rippenausführung in Trapezform, Trittfäche griffig, Farbe weiß (anthrazit), als Leitstreifen, Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 3 cm, Fugen einschlänmen mit Bettungsstoff.

Beständigkeit:

Erhöhte Beständigkeit gegen klimatische, mechanische und chemische Angriffe.

Zusätzliche Anforderung:

Frost-Tausalz-Widerstand: Nach CDF-Test Abwitterung unter 200 g/m² bei 28 Wechslern.

Abrieb:

DIN 52108 <18 cm³/50 cm²

Die Prüfzeugnisse müssen bei Angebotsabgabe nachgewiesen werden.

Liefernachweis

REC Bauelemente GmbH
Tabbertstrasse 12
12459 Berlin
Tel.: 030/ 53 89 63-0
Fax: 030/ 53 89 63-10
Mail: office@rec-berlin.de

oder gleichwertig

Hersteller/Typ

.....
vom Bieter einzutragen

.....
Menge